

DIPARTIMENTO RISORSE AZIENDALI
AREA TECNICO MANUTENTIVA
TEL: 0824.57523 - FAX: 0824.57519

Prot. n° **11997** del **30/05/2017**

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA TRASFORMAZIONE MT/BT PAD. S.G. MOSCATI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G.RUMMO" DI BENEVENTO.

L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, dovendo affidare con urgenza i lavori suindicati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'Art.216 comma 9 del medesimo testo normativo, intende espletare un'indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a partecipare ad una procedura negoziata.

Si precisa che il presente avviso, pubblicato sul sito web dell'A.O. alla sezione "**Bandi di gara e contratti**", non costituisce avvio di alcun tipo di procedura di affidamento dei lavori, né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Azienda. Il presente avviso, pertanto, tende esclusivamente ad acquisire la disponibilità delle ditte alla futura procedura negoziata previo relativo invito.

Il presente avviso riveste solo carattere di ricerca di mercato e le manifestazioni di interesse che verranno non saranno impegnative per l'A.O., e la stessa sarà libera di selezionare i candidati e/o avviare altre procedure; di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d'interesse.

Si precisa che la procedura prevede che tutte le successive comunicazioni dell'Azienda Ospedaliera saranno effettuate tramite P.E.C., pertanto, è necessario dotarsi di una casella di posta elettronica certificata della quale gli operatori economici si assumeranno la piena responsabilità della funzionalità.

Gli interessati devono, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 del 07/06/2017**, far pervenire la domanda secondo le modalità di seguito descritte.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Amministrazione:

AZIENDA OSPEDALIERA GAETANO RUMMO

Via dell'Angelo, 1 – 82100 – BENEVENTO

Indirizzo Internet "http://ao-rummo.it"

Area Tecnico Manutentiva - Tel. 0824.57523-57524 - Fax 0824.57519

E-mail: filippo.serino@pec.it

1.2 Dati relativi all'affidamento ed elementi essenziali del contratto

LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA TRASFORMAZIONE MT/BT PAD. S.G. MOSCATI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Categorie di lavori:

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

Descrizione sintetica lavorazioni:

- smontaggio celle trasformatori esistenti e smaltimento secondo normativa. Smontaggio celle sezionatori/interruttori MT esistenti e rimozione cavi MT non utilizzabili.
- fornitura e posa in opera di n. 2 trasformatori MT/BT, isolati in olio, con primario a 20kV e secondario trifase + neutro a 400V, classe di isolamento 24kV, dotati di serbatoio di espansione olio, ruote per lo spostamento, ecc. Conformità alle norme IIEC 60076-1 + IEC 60076-5 + IEC 60076-7 + reg.UE548/2014. Potenza di 1000 kVA.
- Fornitura e posa in opera di due celle MT, in quadro protetto con dimensioni normalizzate affiancabili ed addossabili a parete. Caratteristiche elettriche minime: tensione nominale 24kV; tensione di prova (50 Hz/1 min) 50kV; tensione di tenuta ad impulso 125 kV; corrente nominale 630A; corrente ammissibile di breve durata (s) 16 kA; corrente di cresta 40kA ecc.. Conformità alle norme IEC 62271-200 + EN 62271-200.
- Fornitura e posa in opera di due celle MT, in quadro protetto con dimensioni normalizzate affiancabili ed addossabili a parete. Caratteristiche elettriche minime: tensione nominale 24kV; tensione di prova (50 Hz/1 min) 50kV; tensione di tenuta ad impulso 125 kV; corrente nominale 630A; corrente ammissibile di breve durata (s) 16 kA; corrente di cresta 40kA. Tensione circuiti ausiliari: 230V.
- Realizzazione opere edili necessarie ecc., realizzazione di taglio del pavimento e del massetto sottostante ecc., chiusura delle finestre a nastro a livello copertura ecc.
- realizzazione in officina e successiva posa in opera di due cancelli di chiusura box trasformatori, con pannelli in rete metallica avente dimensioni maglia non superiore a 8mm, da porre a chiusura dei box aventi larghezza di circa 175 cm ed altezza di circa 225 cm. I cancelli dovranno essere incernierati da un lato e provvisti di asole con lucchetto a chiave dall'altro lato. La chiave del lucchetto dovrà essere chiusa in anello saldato vincolato alla chiave del sezionatore di terra della corrispondente cella MT. Il cancello dovrà essere trattato con sistema anticorrosione e successiva vernice a smalto.
- fornitura e posa in opera di condotto a sbarre da 1600A o superiore, certificato secondo CEI EN 61439-6 (blindo-sbarre) versione in alluminio o rame, comprensivo delle scatole di connessione terminale e testate di alimentazione, per collegamento trafo-quadro BT. Grado di protezione minimo IP 4X. Numero di conduttori attivi: 3F+N. Posa con staffaggio a soffitto/parete con interasse non superiore a 2 mt.
- sostituzione, previa rimozione degli interruttori MT uscita trafo esistenti da 1250A, con due nuovi interruttori magnetotermici da 1600A con dimensioni esterne compatibili con l'alloggiamento preesistente, potere di interruzione uguale o superiore a 50kA, ecc.. Conformità alle norme CEI EN 60947. Gli interruttori da 1250A rimossi dovranno essere lasciati a disposizione dell'A.O. G. Rummo.
- riadattamento della centralina/sirena allarme temperatura trasformatori preesistente, ai due nuovi trasformatori, ecc..
- Ampliamento dell'impianto elettrico di servizio interno, ecc..
- Ampliamento dell'impianto di messa a terra interno alla cabina con connessione al nodo di terra preesistente, dei conduttori di centro-stella dei trafo, ecc..
- realizzazione delle piastre in lamiera pesante di acciaio, con spessore non inferiore a 3mm per chiusura cunicoli, sollevabili, ed incastonate a settori di lunghezza non superiore a 2,5mt, entro profili ad L posti agli angoli superiori dei cunicoli, ecc..
- fornitura e posa in opera di quattro diverse terne di cavi MT, tipo RG7H1OR 18/30 kV 70mmq con terminali capicorda da ambedue i lati, ecc..
- Kit accessori di sicurezza per cabina elettrica MT/BT costituito da tappeto isolante largh. 1mt e lungh. circa 7 mt, un estintore portatile a CO2, cartellonistica varia.
- Gruppo di continuità da 600÷800VA per il mantenimento in tensione dei circuiti elettronici di alimentazione relè interruttori MT. Autonomia non inferiore a 10 min. al max carico.
- Rifasamento fisso per trasformatori, con capacità di 25 kVAR. N. 2 sistemi posti entro box in lamiera con portello fissato con viti e sezionatore provvisto di fusibili, ecc.
- Realizzazione opere edili correlate necessarie ecc., realizzazione di taglio del pavimento e del massetto sottostante ecc., chiusura delle finestre a nastro a livello copertura ecc.

Valore dell'affidamento:

Importo presunto € 110'000,00

Criterio di aggiudicazione:

Criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto all'Art.95 comma 4 del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

1.3 Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'Art.45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei necessari requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla normativa vigente.

Requisiti generali:

Le ditte interessate all'indagine di mercato, non devono trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'Art.80 del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa:

Le ditte interessate devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione come appresso specificato:

1. Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere, oppure, in alternativa, i requisiti previsti come richiamato all'art. 90 del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii.;
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui si evidenzia nell'oggetto sociale del richiedente la “Realizzazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua” e risulta abilitato ai sensi dell'Art. 3 del D.M. n°37 del 22/01/08 e ss.mm.ii. per le lett. a) e b) di cui al comma 2 dell'Art.1 del medesimo decreto.

1.4 Modalità di presentazione delle istanze

Le ditte interessate dovranno inviare istanza d'invito all'Azienda Ospedaliera G.Rummo, a mezzo PEC, all'indirizzo “filippo.serino@pec.it”, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 07/06/2017, redatta in carta semplice ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445 ESCLUSIVAMENTE sulla base dell'apposito modello allegato (Allegato A)** da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta, allegando copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, indicando come oggetto la dicitura:

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA TRASFORMAZIONE MT/BT PAD. S.G. MOSCATI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.

Non saranno prese in considerazione le istanze di interesse se:

- 1) pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
- 2) con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete;
- 3) non sottoscritte dall'operatore economico o da tutti i soggetti facenti parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio non ancora costituito;
- 4) non corredate della copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del o dei sottoscrittori;
- 5) **i concorrenti presenteranno, oltre la domanda di cui all'Allegato A sopra specificato, ULTERIORE DOCUMENTAZIONE, quali ad es. dichiarazioni in formato analogico (ovvero atti cartacei scannerizzati) tramite posta elettronica, ecc., ecc..**

1.5 Fase successiva alla ricezione delle istanze

L'Azienda Ospedaliera, procederà ad invitare i primi n°10 operatori economici che presenteranno le istanze di partecipazione entro i termini prestabiliti e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, conformemente a quanto richiesto con il presente.

Le domande di partecipazione verranno selezionate secondo l'ordine cronologico di presentazione, a tal fine farà fede la data e l'ora di consegna dell'istanza risultante dal sistema di P.E.C. indicato al punto 1.4.

Si precisa che, qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 10 unità, si procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati.

La lettera d'invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori saranno inviati all'indirizzo P.E.C. che gli operatori economici indicheranno nella propria richiesta di invito.

2. ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che la suddetta indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Azienda Ospedaliera in occasione del successivo invito a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

L'azienda Ospedaliera si riserva di utilizzare le domande pervenute per la presente indagine di mercato per scegliere i nominativi da invitare a partecipare ad eventuali, successive procedure negoziate per affidamento di lavori impiantistici similari, attingendo alla lista dei soggetti idonei.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Filippo SERINO – Dirigente Area Tecnico-Manutentiva A.O. G.Rummo.

Il recapito telefonico per informazioni e chiarimenti è il n°0824.57523.

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente invito.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Arch. Filippo SERINO